



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Директор МБОУ ООШ №18

/В.П.Корнева

22.11.2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 п. Солони Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: 682089, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Солони, ул. Центральная, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1188, 9 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3577,69 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта – ____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023,

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 п. Солони Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682089, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Солони, ул. Центральная, д. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

из любого дома поселка пешком; из любого поселка района пассажирским поездом Тынды-Комсомольск-на-Амуре.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1800 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 192 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке): ----

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 1800 м.

3.2.2 Время движения (пешком) - 10-20 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Состояние доступности определяется в соответствии со следующей системой оценивания:

Доступно полностью (ДП) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) соответствует требованиям доступности, установленным Сводом правил доступности зданий и сооружений для маломобильных соответствует групп населения (актуализированная версия СНиП 35-01-2001), и не требует дооборудования;

Доступно частично (ДЧ) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) при котором нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем функциональным зонам объекта;

Доступно условно (ДУ) – состояние доступности объекта, при котором на определенных функциональных зонах инвалиду при передвижении необходима и предоставляется помощь сотрудника, то есть сам объект недоступен, однако организована доступность услуги. Указанная оценка выносится также в случае, когда предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

Временно недоступно (ВНД) – состояние доступности при невозможности передвижения инвалида по функциональным зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста. При этом не предусмотрена альтернативная форма предоставления услуги.

Оценка доступности выносится для 5 категорий инвалидов:

К – колясочники;

О – с опорно-двигательными нарушениями;

С – слепые и слабовидящие;

Г – глухие и слабослышащие;

У – с умственными отклонениями

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА:

ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ (Г), ДП (У)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов
-------	---	--

		К	О	С	Г	У
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
2	Вход (выход) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт поверхности покрытия площадки перед входом в школу (устранить неровности)
2	Вход (входы) в здание	Установить пандус, поручни на лестнице входа в школу
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить устройства визуальной или текстовой связи, разметка контрастных полос по направлению движения
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить

		эвакуационным знаком Е21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Устранить неровности на пути следования
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.